

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»  
620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел. 8(343) 362-42-52

Предписание № 938/1/1  
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностным лицом (должностными лицами): Недорезовым Дмитрием Геннадьевичем, старшим надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору); Недорезовым Дмитрием Геннадьевичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 20.07.2021 № 938, принятого заместителем главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Бастанжиевым В.Е.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ульяновская, 14

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 168 (ИНН 6673185290; ОГРН 1086673008498)

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (акт приемки в эксплуатацию установок АПС, СОУЭ от 26.10.2009 года). <i>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установки авто-</i>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54, ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ч. 1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.07.2022	

	матической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	безопасности» ст. 5, ч. 1 ст. 6		
2.	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном состоянии, а именно: состояние защитного покрытия неудовлетворительное (протокол испытания № 1 от 09.06.2021г., фото таблица). Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном состоянии.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп. а) п. 17, ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч. 1 ст. 46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2,3,4 ст.4, ГОСТ Р 53254-2009 п.5.5	01.07.2022	
3.	Не представлена документация подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности по применению декоративно-отделочных материалов панелей стен на путях эвакуации первого этажа. Представить документацию подтверждающую пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности по применению декоративно-отделочных материалов панелей стен на путях эвакуации первого этажа или демонтировать отделочные материалы.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 25	01.07.2022	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Специалист:

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Эксперт:

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Недорезов Д.Г.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Увокина С.В.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575834

Владелец Салимова Татьяна Николаевна

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023